

# Kända fel ICS.2

## **Kanal 1 och 2 öppnar ej** (Gäller Mottagarenhet 8)

Felet känns igen genom att kanal 1 och/eller kanal 2 inte "tänder" sin LED trots att tillhörande termostat är inställd på högre temperatur än är-värdet i rummet.

En annan indikering på detta fel är att rummet helt enkelt inte blir varmt. Om detta då sammanfaller med ovan fel-beskrivning är felet bekräftat.

Felet beror på i vilken ordning inläringen gjordes. D.v.s. om man först lär in t.ex. kanal 4, 5 & 6 och därefter kanal 1 så kommer ovan problem att uppstå.

Felet är lokaliserat till mjukvaran och åtgärdat. (fr.o.m. V11, 2015)

## **ICS.2 Sync-fel** (Gäller Mottagarenhet 8 & Mottagarenhet 1.)

Felet ger sig tillkänna i samband med inläring av rumstermostat ICS.2 (både tråd och trådlös termostat) "låser" sig programmeringen i läge Sync.

Felet är åtgärdat med ny mjukvara.

Mottagarenhet 8 går att åtgärda i "fält" med mjukvaruuppdatering via Mem-sticka laddad med ny mjukvara. Mottagarenhet 1 kräver dock utbyte då den saknar ingång för Mem sticka

Felet är åtgärdat fr.o.m. V46, 2014.